

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0225/10

rilasciata alla data:

BRUNO SNC DI BRUNO FLAVIO E MASSIMO

PROVE ESTERNE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Superficie totale: 9,20 M²
Superficie soletta: 2,99 M²

DENOMINAZIONE COMERCIALE DEL MODELLO:

PORTAFINESTRA SOFTLINE 69CE

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 7A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2**

Tutti i risultati di prova, con gli atti di esecuzione, quantificativamente, relativi alla presente prova, sono conservati presso l'Ufficio di prova n. 0225/10 - tel. 26042010 attivo 24 ore su 24 da quest'indirizzo: www.legnolegno.it

collaudo: 26/04/2010

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0226/10

Relatazione alla ditta:

BRUNO SNC DI BRUNO FLAVIO E MASSIMO

prodotti/esecuti:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Numero prove: 6/68 M
Superficie totale: 1,95 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA SOFTLINE 68CE

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 9A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C4**

Indirizzo della provina: Col Vajon (Sudtirolo) sperimentatamente: appeso nella provina. Anche sono contenute
nei documenti di prova n. 0226/10 da 20/04/2010. Il testo di questo attestato.

Provina n. 26/04/2010

CONSORZIO
LEGNOLEGNO